



# 太阳能光伏产品金太阳认证证书

证书编号: CGC114690024R0M

申请人及地址: 阳光电源股份有限公司  
安徽省合肥市高新区天湖路2号

制造商及地址: 阳光电源股份有限公司  
安徽省合肥市高新区天湖路2号

生产厂及地址: 阳光电源股份有限公司  
安徽省合肥市高新区天湖路2号

产品名称: 光伏汇流箱

商标: 

型号: PVS-8、PVS-16, 技术参数详见证书附页(共2页)


标准: CGC/GF002:2010《光伏汇流箱技术规范》(国家认监委备案号:  
CNCA/CTS0001-2011)。

认证模式: 型式试验 + 初始工厂审查 + 获证后监督

上述产品符合《太阳能光伏产品认证实施规则(光伏汇流箱)》要求,  
特发此证。

本证书的有效性依赖认证中心定期监督获得保持。

签发:



发证日期: 2011-04-13  
有效期至: 2015-04-12



北京鉴衡认证中心

地址: 北京市北三环东路18号 网址: www.cgc.org.cn

# 金太阳认证证书 附页

证书编号: CGC114690024R0M

产品技术参数描述:

页码 1/2

型号	PVS-8	
尺寸	长×宽×高 (mm)	690×600×220
	重量 (Kg)	22
工作环境	防护等级	IP65
	环境温度(°C)	-25 至+60
	相对湿度	0% 至 99%
	最高海拔(m)	2000
电气参数	工作电压范围 (V)	DC 200-1000
	输入支路数	8
	支路最大输入电流 (A)	15
	最大输出直流电流 (A)	125
	通信接口	无
	安装方式	壁挂式
	熔断保护装置	DMM-B-11A(DMM-11A-10); PV-10A10F/1000V; PV-15A10F/1000V; PV-1A10F/1000V; SPF1000VDC-15A; SPF1000VDC-10A; ASO15A/1000V; ASO10A/1000V
	直流断路器	S3N160R 80A 4P; Ex9MD1NTMDC804P4T
	防雷器	VAL-MS500ST; VAL-MS400ST; DS50PV-1000; DS50PVS-1000; DG M YPV SCI 1000 FM; DG M YPV SCI 1000; MYS5-PV/1000

签发:

贺德馨

发证日期: 2011-04-13

有效期至: 2015-04-12

北京鉴衡认证中心

地址: 北京市北三环东路18号 网址: www.cgc.org.cn

# 金太阳认证证书 附页

证书编号: CGC114690024R0M

产品技术参数描述:

页码 2/2

型号		PVS-16
尺寸	长×宽×高 (mm)	690×600×220
	重量 (Kg)	25
工作环境	防护等级	IP65
	环境温度(°C)	-25 至+60
	相对湿度(%)	0% 至 99%
	最高海拔(m)	2000
电气参数	工作电压范围 (V)	DC 200-1000
	输入支路数	16
	支路最大输入电流 (A)	15
	最大输出直流电流 (A)	250
	通信接口	无
	安装方式	壁挂式
	熔断保护装置	DMM-B-11A(DMM-11A-10); PV-10A10F/1000V; PV-15A10F/1000V; PV-1A10F/1000V; SPF1000VDC-15A; SPF1000VDC-10A; ASO15A/1000V; ASO10A/1000V
	直流断路器	S3N160R 160A 4P; Ex9MD2NTMDC1604P4T
	防雷器	VAL-MS500ST; VAL-MS400ST; DS50PV-1000; DS50PVS-1000; DG M YPV SCI 1000 FM; DG M YPV SCI 1000; MYSS5-PV/1000

签发:

贺德馨

发证日期: 2011-04-13

有效期至: 2015-04-12

北京鉴衡认证中心

地址: 北京市北三环东路18号 网址: www.cgc.org.cn